

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник  
Міського Голови

Здренік Т.М.  
" 17 " листопада 2021 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  
КП "Новомосковськтеплоенерго"  
Федорченко В.А.

" 17 " листопада 2021 р.

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

95-70

Температура зовнішнього повітря	Температура теплоносія в подаючому тр-ді	Температура теплоносія в зворотньому тр-ді
-24	95	70
-23	93,5	69,1
-22	91,9	68,1
-21	90,4	67,2
-20	88,8	66,2
-19	87,3	65,3
-18	85,7	64,3
-17	84,2	63,3
-16	82,6	62,3
-15	81	61,4
-14	79,4	60,4
-13	77,8	59,4
-12	76,2	58,3
-11	74,6	57,3
-10	73	56,3
-9	71,3	55,3
-8	69,7	54,2
-7	68	53,1
-6	66,4	52,1
-5	64,7	51,0
-4	63	49,9
-3	61,3	48,8
-2	59,6	47,7
-1	57,8	46,5
0	56,1	45,4
1	54,3	44,2
2	52,6	43,0
3	50,8	41,8
4	48,9	40,6
5	47,1	39,4
6	45,2	38,1
7	43,4	36,8
8	41,4	35,5
9	39,5	34,1
10	37,5	32,7

Гол.інженер

Черкасов А.В.